aretusacque

Qualità dell'acqua

COMUNE DI Siracusa

ZONA DI FORNITURA Casetta dell'acqua Belvedere

PERIODO DI RIFERIMENTO: novembre-26

Parametro	Unità di misura	Limiti e valori guida D.Lgs 18/2023	Valori medi rilevati
Conc. ioni idrogeno	**pH**	6,5<pH< 9,5	7,35
Cond. elettrica a 20°C	**µS/cm**	2500	175,00
Durezza totale	**°F**	-	6,5
Calcio	**mg/L Ca**	-	-
Magnesio	**mg/L Mg**	-	-
Residuo fisso	**mg/L**	-	98
Cloruri	**mg/L Cl**	250	13
Sodio	**mg/L Na**	200	15
Cromo totale	**µg/L Cr**	25	1,0
Nichel	**µg/L Ni**	20	<1
Carica Batterica a 22 °C	**UFC/100 mL**	S.V.A.	0
Batteri coliformi a 37 °C	**UFC/100 mL**	0	0
Enterococchi Intestinali	**UFC/100 mL**	0	0
Escherichia coli	**UFC/100 mL**	0	0

Fonti di approvvigionamento
Pozzo Grottone

Trattamenti
L'acqua erogata è sottoposta a trattamento mediante: filtrazione - declorazione - addolcimento - osmosi inversa

Disinfezione
Raggi UV

Aretusacque, nell'ottica della massima trasparenza e informazione ai cittadini, rende disponibili i valori relativi alle caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua distribuita dalle casette a Siracusa e nei comuni gestiti da Aretusacque. Analizzate presso Laboratori accreditati nel rispetto di quanto dettato dalla Vigente Normativa in materia

Aretusacque SpA

Piazza Duomo, 4 -96100 - Siracusa (SR)
Cap Soc Euro 2.000.000,00 iv - CF e P.IVA 02173670890- CCIAA SR - REA 478554
pec:aretusacque@pec.it